

Tajništvo

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93), a u svezi s člankom 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 35/94), i članka 55. alineje 5. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe "MEDVEŠČAK", Zagreb, Trg Drage Iblera 8, Upravno vijeće Doma, na 6. sjednici, 16.10.2002. godine, donijelo je

P R A V I L N I K **o zaštiti od požara**

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprečavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava za rad i zaštita života i zdravlja ljudi na lokacijama Doma.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- temeljne odredbe,
- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara,
- način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili raspored s jednog radnog mjesta na drugo o opasnostima od požara na tom radnom mjestu,
- obveze radnika zaduženih za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara,
- obveze ravnatelja i drugih radnika za provedbu mjere zaštite od požara i odgovornosti zbog neprimjenjivanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara,
- dužnost radnika u slučaju nastanka požara,
- prijelazne i završne odredbe.

Članak 3.

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

- program osposobljavanja radnika iz zaštite od požara, -
- popis i raspored vatrogasnih aparata,
- upisnik periodičnog pregleda vatrogasnih aparata,
- upisnik kontrolnog pregleda vatrogasnih aparata,
- upisnik ispitivanja funkcionalnosti sustava za dojavu požara,
- upisnik ispitivanja funkcionalnosti sustava za detekciju plina,
- upisnik ispitivanja funkcionalnosti sustava za sprečavanje širenja požara.

Članak 4.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u zbirku isprava.

Isprave iz stavka 1. ovoga članka pohranjuju se i čuvaju kod ravnatelja Doma.

Članak 5.

Sustav zaštite od požara i tehnoloških eksplozija obuhvaća norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u prostorima Doma kao i tehničke normative, norme i upute u svezi s građevinama, prostorima i drugim sredstvima rada.

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne, promidžbene naravi utvrđene zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Članak 6.

Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

Obveze provođenja mjere zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovoga članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Domu radi privremenog ili povremenog obavljanja posla te radi obavljanja posla po posebnom ugovoru.

Zaposlenici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove za dom u njegovim prostorijama i prostorima dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbe i naputka osobe zadužene za poslove zaštite od požara.

Članak 7.

→ vidjeti da li postoji ugovor

U građevinama i poslovnim prostorima u zakupu Doma, zakupac u jedinicama zakupa i zakupac druge pravne osobe, dužni su pridržavati se Zakonom određenih i propisanih mjera zaštite od požara.

Međusobni odnosi, obveze i način provođenja mjera zaštite od požara između zakupodavca i zakupoprirnca iz stavka 1. ovoga članka uređuju se u sklopu ugovora o najmu ili posebnim ugovorom.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOJIMA SE OTKLANJA ILI SMANJUJE OPASNOST OD NASTAJANJA POŽARA

Članak 8.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima, razvrstanim u IV kategoriju ugroženosti, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji ili rekonstrukciji na postojećim građevinama i građevinskim dijelovima, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih, te ugradnju uređaja i opreme u njima,
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, gromobranskih, ventilacijskih, toplinskih, kanalizacijskih i sl.) tako da ne predstavljaju opasnost od požara,
- postavljanje raznih upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre, zabrani zavarivanja i sl.),
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar građevina i prostora oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila,
- uporabu uređaja za grijanje i njihovo održavanje kao i druge mjere zavisno od postojećih opasnosti,
- uskladištavanje, držanje i uporabu zapaljivih tekućina,
- opskrbljenost građevina i građevinskih dijelova unutarnjim hidrantima i vatrogasnim aparatima za gašenje požara, a čiji se broj, vrsta i lokacija utvrđuju važećim pravilnikom.

Članak 9.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara), a ostale mjere zaštite od požara reguliraju se ovim Pravilnikom kojim se propisuju dodatne mjere zaštite od požara.

a) Osnovne mjere zaštite od požara

Članak 10.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, gromobranskim instalacijama, instalacijama ventilacije, uređajima za zagrijavanje i drugim uređajima na kojima može doći do nastajanja i širenja požara.

1.) GRAĐEVINSKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 11.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita radnika koji se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima,
- zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini,
- sprečavanje širenja požara – lokaliziranje (prvenstveno izvan područja građevine i njenih dijelova),
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima,
- očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Članak 12.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Članak 13.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcije u određenim rokovima te izvođenja građevinskih radova po dokumentaciji za koju je izdata suglasnost.

Građevinske konstrukcije se pregledavaju radi utvrđivanja stanja otpornosti protiv požara.

Izlazi i izlazni putovi

Članak 14.

Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen.

Na putovima za izlaženje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomažu širenju požara niti ogledala koja bi mogla zbuniti osobe u slučaju evakuacije.

Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća te ne smije biti neravna niti imati nagle promjene visina.

Podne obloge, tepisi, (tepisoni) kao i mobilni prekrivači moraju biti izrađeni od samogasivog materijala i dobro pričvršćeni na podlogu. Oštećeni dijelovi na njima ne smiju se krpati. Oštećeni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti izmijeniti.

Članak 15.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju, smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (normiranim simbolima), tako da su vidljivi i danju i noću. →

Osvjetljenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti i izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

Članak 16.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da neovisno vode na ulicu ili otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tih prostora.

Najveća dužina puta evakuacije osoba do sigurnog prostora može iznositi 50 m.

Dužina puta evakuacije može se odrediti i računski, koristeći pri tome horizontalnu brzinu kretanja osoba i vrijeme koje se smatra dovoljnim za udaljavanje do sigurnog prostora, te otpornost konstrukcije na požar.

Vrata na putovima evakuacije moraju biti izvedena tako da se mogu otvarati u namjeravanom smjeru evakuacije. Ta vrata moraju biti zaokretna i izvedena od negorivog materijala.

Otvori u zidovima

Članak 17.

Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati.

Sva vrata se moraju otvarati u smjeru izlaženja (Evakuacije), a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti.

Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

Vrata između požarnih sektora moraju imati odgovarajuću vatrootpornost, ovisno o požarnom opterećenju u tim požarnim sektorima.

Članak 18.

Svi proboji predviđeni za otvaranje moraju se lako dati otvarati i zatvarati s poda (ventus uređaji i sl.)

Prozori kao nadsvjetla mogu se postavljati u pregradnim zidovima samo unutar požarnog sektora.

Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

Zidovi, stupovi i stropovi

Članak 19.

Sve preinake na zidovima mogu se obavljati samo na temelju dobivene suglasnosti na tehničku dokumentaciju od inspekcije zaštite od požara kad se radi o rekonstrukciji ili gradnji nove građevine za koju treba građevinska dozvola ili osobe zadužene za poslove zaštite od požara društva za ostale slučajeve.

Oštećenja na zidovima (pukotine, otpadanje) treba popraviti. Popravljanje se vrši s materijalom istih protupožarnih karakteristika kao i prijašnji.

U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati naprave za zagrijavanje niti drugi izvor topline.

Članak 20.

Zaštitni premazi (boje) trebaju se obnavljati ako su se počeli ljuštiti ili otpadati.

Premazi se ne smiju stavljati na stare premaze već se površina mora prije očistiti.

Pregled zidova i stupova mora se obavljati jedanput u godini, požarnih zidova svakih šest mjeseci, a mjesta prolaza instalacija kroz požarne zidove svaka tri mjeseca.

Članak 21.

Kod stropnih konstrukcija koje imaju veću otpornost na požar (namjena im je sprečavanje širenja požara po vertikalni) ne smiju se ostavljati nezaštićeni otvori. U takvom slučaju svi međuprostori se moraju brtviti vatrootpornim materijalom.

Zaštitne obloge i premazi moraju cijelom površinom prekrivati strop, ne smiju imati oštećenja, pukotine i biti odvojeni od stropne površine.

Sve stropove treba pregledavati jedanput godišnje, a obloge kod stropova međukatnih konstrukcija čija je svrha sprječavanje širenja požara po vertikalni, svakih 6 mjeseci.

Članak 22.

Svi podovi bez obzira na kakvu su konstrukciju postavljeni ne smiju imati nezaštićene otvore. Svaki otvor ili oštećenje u podu radi izvođenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti u prijašnje stanje. Otvori za provođenje instalacija moraju biti zabrtvljeni materijalom potrebne otpornosti protiv požara.

Pregled podova treba vršiti jedanput godišnje, a pokrivača i eventualnih otvora svakih šest mjeseci.

Pokrovi i krovšta

Članak 23.

Pri izgradnji krovšta treba se držati slijedećeg:

- krovšta u pravilu trebaju biti puna, izvedena od negorivog materijala,
- gorivi materijal može se upotrebljavati samo u minimalnim količinama koliko je potrebno za hidroizolaciju (ne toplinsku),
- konstrukcija krovšta treba imati optimalnu otpornost protiv požara, a najmanje 30 minuta, što se kod neotpornih konstrukcija postiže protupožarnim premazima.

Članak 24.

Krovni pokrivač ne smije imati mehanička oštećenja.

Ako je krovšte izvedeno s određenim otpornosti protiv požara, nosive krovne konstrukcije i pokrivači ne smiju se popravljati s gorivim materijalom.

Ako se upotrebljava izolacijska masa u vrućem stanju, topljenje mase ne smije se obavljati na krovšnom prostoru, već se mora dopreмати na krovšte u zatvorenim posudama.

Na sve dijelove krovšte treba biti omogućen pristup barem jednim metalnim penjalicama.

Dimnjaci plinskih ložišta

Članak 25.

Vratašca dimnjaka moraju se izvesti iz čvrstog i negorivog materijala, s okvirom koji mora biti dobro pripasan otvoru i bez mogućnosti propuštanja dima.

Vratašca se stavljaju u pravilu u podrumu i na tavanu. Ne smiju biti u skladišnim prostorijama, spremištima, garažama ili u prostoru za smještaj lakozapaljivih tvari.

Pristup do vratašca mora uvijek biti slobodan.

Zidovi zidanih dimnjaka u tavanskim prostorijama ili potkrovlju i iznad njega moraju biti bez oštećenja (pukotina).

Pregled ispravnosti dimnjaka treba obaviti prije početka loženja i nakon završetka sezone loženja.

Čišćenje dimnjaka obavlja ovlašteni dimnjačar.

Plinski dimnjaci kontroliraju se i čiste u skladu s Odlukom o dimnjačarskoj službi ili u skladu s odredbama drugog akta donešenog po tijelu lokalne uprave.

Članak 26.

Pristupne ceste i požarni putovi moraju biti stalno održavani glede sposobnosti za promet vozilima tako:

- da se čiste od snijega,
- da se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi (prekop) dok nije osiguran drugi pristup do građevina (zaobilaznica, premoštenje preko prekopa i sl.),
- da nisu zakrčeni vozilima,
- da su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima.

Potrebno je osigurati da je na slobodnom prostoru oko građevina omogućen pristup nadzemnim ili podzemnim hidrantima.

b) Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 27.

U glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima.

Članak 28.

Za isključenje električne energije nakon završenog rada ili u slučaju hitne potrebe (požara i sl.), moraju na odgovarajućim mjestima biti izvedene sklopke.

Sklopke iz stavka 1. ovoga članka moraju biti postavljene izvan zone opasnosti od požara i eksplozije.

OPREZNO PRIMJENJIVATI

Članak 29.

Zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane električne osigurače kao i postavljati provizorne električne instalacije.

Topljivi osigurači i automatske sklopke moraju biti tako dimenzionirani da se vodovi ne mogu pregrijavati.

Kraj svakog osigurača i sklopke moraju biti postavljene oznake kojem strujnom krugu pripada osigurač i sklopka.

Izmjenu električnih osigurača ili druge poslove na električnim instalacijama i uređajima mogu obavljati samo zaduženi i ovlašteni električari.

Zamjena osigurača mora se obavljati samo originalnim ulošcima.

Članak 30.

Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama gdje su postavljeni.

Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan.

Razvodni ormari moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama.

Ključevi ormara moraju se nalaziti na za to određenome mjestu u prostoru glavnog razvodnog ormara, čiji ključ se mora nalaziti na dostupnom mjestu.

Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da pri isključenju električne energije ostanu uključena trošila za nužnu rasvjetu i sl.

Prilikom nestanka napona iz mreže, trošila se trebaju automatski napajati iz pomoćnog elektroenergetskog izvora.

2
ključ
neovlašten

Članak 31.

Sklopke u razvodnim ormarima moraju biti tako izvedene da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama, te moraju odgovarati zahtjevima glede njihove namjene.

U pojedinim prostorijama moraju se u ormare postavljati sklopke koje isključuju cjelokupnu instalaciju osim općeg i sigurnostnog osvjetljenja.

Na sklopkama moraju biti jasno označeni položaji "isključeno-uključeno" s time da taj položaj označava i signalna žaruljica.

79
Kuća
7/7

Članak 32.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mjesto gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara.

Članak 33.

Ispitivanje otpora izolacije električne instalacije mora se vršiti periodično svakih 5 godina.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja ispitivač je dužan izdati prisani nalaz iz kojeg će biti vidljivo koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što se treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara.

Električne instalacije i uređaji moraju se stalno održavati sukladno važećim normama i odredbama propisa za određene elektro uređaje i instalacije.

Članak 34.

Dom osim opće rasvjete mora imati izvedenu i sigurnosnu rasvjetu, koja mora zadovoljavati propisanim zahtjevima za sigurnosne električne sustave.

Panik rasvjeta iz stavka 1. ovoga članka mora osvijetljivati prostor izlaza minimalnim osvjetljenjem od jednog luksa, mjereno na podu prostije u vremenu od najmanje 2 sata po uključenju.

Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na otvorenu terasu.

Članak 35.

Sigurnosna rasvjeta mora se obavezno pregledati najmanje jedan puta godišnje.

O obavljenim pregledima iz stavka 1. ovoga članka vodi se evidencija.

Odgovorna osoba za pregled i vođenje evidencije je osoba zadužena za poslove zaštite od požara – voditelj radionice.

c) Mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama

Članak 36.

Na svim građevinama u kojima se obavlja djelatnost ili borave ljudi moraju biti postavljene gromobranske instalacije glede tehničkih propisa o gromobranima.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja.

O gromobranskim instalacijama svih građevina mora postojati tehnička dokumentacija i mora se voditi reviziona knjiga gromobranskih instalacija.

Članak 37.

Pregled gromobranskih instalacija tijekom uporabe mora se obavljati:

- poslije svakog popravka,
- nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju,
- u redovnim periodičnim razmacima, ovisno o vrsti građevine ili njenog građevinskog dijela, a najmanje svake tri godine.

O svakom pregledu mora se sastaviti zapisnik u koji se unose sve vrijednosti dobivene pregledom i mjerenjem i iz njega se mora vidjeti da li je instalacija ispravna i koji su popravci eventualno potrebni na njoj.

d) Posebne mjere zaštite od požara kod korištenja uređaja za zagrijavanje

Članak 38.

Pod uređajima za zagrijavanje smatra se: plinska kotlovnica, etažni plinski grijač, plinska peć, kotlovnica s loženjem na tekuće gorivo i električne peći (termoakumulatorske peći, električni radijatori i dr.).

Članak 39.

Svi uređaji i instalacije za grijanje prostorija u Domu moraju biti izvedeni tako da ne postoji opasnost od nastanka požara.

Grijanje u zgradi/ma koje pripadaju Domu je (npr. centralno na zemni plin, na lož ulje ...)

Kotlovnica na zemni plin, spremnik za držanje ulja za loženje mora zadovoljavati uvjete propisane pozitivnim zakonskim propisima.

O ispravnosti rada kotlovnice mora se voditi evidencija.

Članak 40.

U kotlovnici mora biti izdano uputstvo o sigurnom načinu rukovanja te telefonski brojevi vatrogasaca i hitne pomoći.

*kućna
knjiga*

Članak 41.

Periodični pregled i ispitivanje plinske kotlovnice vrši ovlaštena pravna osoba, obavezno jedan puta godišnje za kotlovnice i plinska trošila.

Periodični pregled i ispitivanje kotlovnice s loženjem na tekuće gorivo vrši ovlaštena pravna osoba svake dvije godine prema važećim propisima.

Periodični pregled i ispitivanje električnih peći, vrši ovlaštena pravna osoba najmanje jedan puta u dvije godine prema važećim propisima.

e) Mjere zaštite od požara na plinskim instalacijama i trošilima

Članak 42.

Plinske instalacije moraju biti izvedene u skladu s važećim propisima ili priznatim pravilima tehničke prakse.

Članak 43.

Dozvoljeno je korištenje samo atestiranih plinskih trošila.

Članak 44.

Plinska trošila se mogu priključiti na dimnjak za koji je prethodno izdan pozitivan stručni nalaz nadležnog dimnjačara i druge ovlaštene pravne osobe.

Članak 45.

Radove na izvođenju plinskih instalacija može obavljati:

- distributer plina na vanjskim instalacijama,
- distributer plina ili pravna osoba koja ima ovlaštenje distributera na unutarnjim instalacijama.

Članak 46.

Ispitivanje ispravnosti plinskih trošila vrši ovlaštena stručna pravna osoba, u rokovima propisanim važećim propisima.

Članak 47.

Ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije vrši:

- distributer plina, periodično najmanje svakih 10 godina,
- ovlaštena stručna pravna osoba, na zahtjev korisnika instalacije, periodično najmanje svakih 5 godina.

Članak 48.

O svakom izvršenom pregledu i ispitivanju ispitivač je dužan izdati pismeni nalaz iz kojeg će biti vidljivo koji su nedostaci utvrđeni i što treba učiniti da se otkloni nedostatak glede zaštite od požara.

f) Mjere zaštite od požara na sustavima ventilacije

Članak 49.

Sustav ventilacije mora biti izveden tako da u slučaju požara spriječi ulaz produkata izgaranja u prostor izlaznih putova i da se omogući njegovo čišćenje, održavanje i provjera ispravnog djelovanja zaklopki.

Članak 50.

Ventilacijski kanali moraju se čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka tri mjeseca.

O izvršenom čišćenju iz stavka 1. ovoga članka, mora se voditi evidencija.

Osoba odgovorna za vođenje evidencije o čišćenju je voditelj odjela.

Odgovorna osoba za provedbu čišćenja ventilacijskih kanala je voditelj odjela.

2. OSTALE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

a) Opće odredbe

Članak 51.

U određenim dijelovima građevina u kojima se drže ili uskladištavaju gorivi materijali (ambalaža, sirovine i ostali gorivi materijali), zabranjeno je pušenje, upotreba otvorenog plamena, te držanje i smještaj stvari koje su sklone samozapaljenju.

Članak 52.

U uredskim prostorima i pomoćnim prostorima, zabranjeno je pušenje, u svezi čega mora biti postavljena uočljiva oznaka.

Pušenje je dozvoljeno na mjestu i pod uvjetima koje odredi osoba zadužena za poslove zaštite od požara. Takvo mjesto mora biti označeno uočljivom oznakom.

Rad s otvorenim plamenom (aparatura za zavarivanje, rezanje i lomljenje), može se obavljati u prostorijama građevine ili drugim prostorima tek nakon dobivanja pisanog odobrenja osobe zadužene za poslove zaštite od požara i naloženih mjera koje se moraju poduzeti prije toga.

Otpadni materijal (papir, smeće i slično) mora se nakon završenog čišćenja iznijeti iz radnih i ostalih prostorija na za to određeno mjesto.

Članak 53.

Na mjestu određenom za pušenje zabranjeno je odbacivati opuške cigareta ili šibice.

- b) Mjere zaštite od požara kod korištenja uređaja za zamjensko ili dodatno zagrijavanje i korištenja električnih kuhala u uredskim i pomoćnim prostorijama i sobama

Članak 54.

Električni uređaji za grijanje i kuhala moraju biti atestirani.

Članak 55.

Iznimno, uporabu električnih uređaja za dodatno ili zamjensko zagrijavanje može odobriti osoba zadužena za poslove zaštite od požara.

Članak 56.

Zabranjena je uporaba električnih uređaja za zagrijavanje i električnih kuhala s otvorenom žarnom niti.

Članak 57.

Električna kuhala moraju biti postavljena na podlogu od negorivog i termoizolacijskog materijala, dimenzije najmanje 5 cm izvan tlocrtne površine kuhala.

Udaljenost kuhala od gorivih materijala (zastora, namještaja i sl.), mora iznositi u vertikalnom i horizontalnom smjeru najmanje pola metra.

- c) Mjere zaštite od požara kod uskladištavanja, manipulacije u uporabi zapaljivih tekućina

Članak 58.

Uskladištenje, manipulacija u uporabi zapaljivih tekućina u prostorima Doma mora se vršiti u skladu s važećim zakonom i tehničkim propisima.

- d) Upute i oznake za slučaj nužde

Članak 59.

U blizini ulaza u Dom na vidnom mjestu moraju biti istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan Doma s označenim:

- stubištima i izlaznim putovima,
- mjestima na kojima su postavljeni aparati za gašenje požara,
- mjestom na kojem je postavljena glavna sklopka napajanja električnom energijom,
- mjesto glavnog zapornog elementa za brzo zatvaranje dotoka plina,
- mjestima isključenja sustava ventilacije,
- mjestom smještaja centrale za dojavu požara,
- mjestom smještaja centrale za dojavu prisutnosti zapaljivog plina,
- instalacijama i prostorima povećanog rizika za nastanak požara i eksplozije.

Članak 60.

U svim hodnicima Doma mora postojati uputa o ponašanju u slučaju požara.

U uputama iz stavka 1. ovoga članka mora se posebno naznačiti da se u slučaju požara ne smiju koristiti dizala za izlaz, osim ako nisu sigurnosna dizala za nepokretne osobe, koja moraju biti posebno označena i posebno zaštićena za slučaj požara.

Članak 61.

Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama.

III. OSPOSOBLJAVANJE I UPOZNAVANJE RADNIKA S OPASNOSTIMA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

a) Osposobljavanje radnika

Članak 62.

Svaki radnik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju minimalno 8 školskih sati na način i po programu utvrđenom važećim pravilnikom.

Osposobljavanje radnika povjerava se pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje radnika i koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Odnosi s pravnom osobom obvezno se utvrđuju ugovorom.

Članak 63.

Osim osnovnog programa osposobljavanja radnici zaposleni na radnim mjestima u kotlovnici i koji rade sa zapaljivim tekućinama i plinovima moraju proći posebno dodatno osposobljavanje.

Dodatno osposobljavanje provodi se prema važećim propisima.

Dodatno osposobljavanje radnika povjerava se osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje radnika i koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

O svim vrstama osposobljavanja iz zaštite od požara mora se voditi evidencija.

Članak 64.

Radnicima koji uspješno polože teoretski i praktični dio osnovnog programa te dodatnog programa osposobljavanja izdaje se uvjerenje sukladno podzakonskim aktom.

Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje izvođač programa.

Članak 65.

Uvjerenja o osposobljenosti radnika čuvaju se u Domu u dosjeu korisnika, a kopije uvjerenja čuva izvođač programa.

Članak 66.

O radnicima koji sudjeluju u procesu osnovnog osposobljavanja iz zaštite od požara vodi se upisnik.

Upisnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži.

- ime i prezime polaznika, đ
- dan, godina, mjesto i država rođenja,
- JMBG,
- naziv pravne osobe koja upućuje polaznika na osposobljavanje,
- broj uvjerenja i datum osposobljavanja.

Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi izvođač programa osposobljavanja.

Članak 67.

Radnici Doma moraju najmanje jednom godišnje sudjelovati u vježbi evakuacije i vježbi uporabe sredstava za gašenje.

Odgovorna osoba za provedbu odredbe stavka 1. ovoga članka je osoba za vođenje poslova iz područja zaštite od požara.

Odgovorna osoba za vođenje evidencije o sudjelovanju na vježbama iz stavka 1. ovoga članka je odgovorna osoba za vođenje poslova iz područja zaštite od požara.

b) Upoznavanje radnika s opasnostima na radnom mjestu

Članak 68.

Svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto, voditelj odjela je dužan upoznati s opasnostima glede nastanka požara na tom radnom mjestu i njegovoj okolini te poduzimanju mjera zaštite da ne nastane požar i eksplozija.

Nakon završenog upoznavanja radnika, izdaje mu se pisani naputak o opasnostima i mjerama zaštite od požara i eksplozije kojih se mora držati tijekom rada.

Nakon upoznavanja i predaje pisanih naputaka, radnik potpisuje izjavu da je upoznat s opasnostima i mjerama koje mora poduzimati na tom radnom mjestu da ne nastane požar ili eksplozija.

U slučaju kad se radnik premješta s jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto na kojem su opasnosti i mjere zaštite od požara različite od prethodnog, o neposrednim opasnostima i mjerama zaštite od požara koje mora provoditi na tom novom radnom mjestu dužan ga je upoznati voditelj odjela te ponoviti postupak sukladno stavku 2. i 3. ovoga članka.

CBUEZE VODITELJA PRF 14

2014. 10. 27.

Članak 69.

Radnici koji tijekom jedne radne smjene ili tijekom određenog vremenskog razdoblja redovito ili povremeno obavljaju više različitih poslova moraju za te poslove biti osposobljeni i od voditelja odjela upoznati sa svim opasnostima i mjerama zaštite od požara na tim poslovima.

Članak 70.

Radnicima moraju u svakom trenutku biti dostupne prostorije u kojima se nalaze:

- centrala za dojavu požara,
- centrala za dojavu prisutnosti zapaljivog plina,
- uređaji za isključivanje sustava ventilacije,
- glavna sklopka za isključivanje napajanja električnom energijom,
- glavni zaporni element za prekidanje dotoka plina.

IV. USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA KONTROLE ISPRAVNOSTI I ODRŽAVNAJE OPREME SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

1) Kontrola ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara

Članak 71.

Obavljanje kontrole ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, na način i prema uvjetima propisanim važećim pravilnikom, obavlja osoba zadužena za poslove zaštite od požara.

Članak 72.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara u sklopu kontrole ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara obavlja sljedeće poslove:

- kontrolira ispravnost unutarnje hidrantske mreže za gašenje požara,
- kontrolira ispravnost stabilnog sustava za dojavu požara,
- kontrolira ispravnost stabilnog sustava za dojavu prisutnosti zapaljivog plinova i para,
- kontrolira ispravnost vatrogasnih sredstava i opreme za gašenje požara te opreme za spašavanje i evakuaciju,
- kontrolira ispravnost postupaka radnika na poslovima na kojima se radi sa zapaljivim tekućinama ili drugim opasnim tvarima koje mogu prouzročiti nastanak požara ili eksplozije,
- kontrolira raspored i ispravnost sprava i opreme za gašenje u dijelovima građevine i drugim radnim i pomoćnim prostorima,
- kontrolira poštivanje znakova upozorenja i znakova zabrane,
- kontrolira način skladištenja i odlaganja materijala i robe u prostorima na kojima su smještene naprave za gašenje požara (aparati za gašenje požara, hidranti i sl.),
- kontrolira protupožarne putove i pristupe vatrogasnim vozilima.

1. ispravnost/kontrola

2. ispravnost/kontrola

2) Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara

Članak 73.

U građevinama i prostorima Doma postavljena su sljedeća sredstva i oprema za gašenje i dojavu požara:

1. Ručni aparati za početno gašenje požara u građevini i prostorima (broj, vrsta i raspored ručnih vatrogasnih aparata po prostorijama),
2. Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara,
3. Stabilni sustav za dojavu požara,
4. Stabilni sustav za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para.

3). Održavanje aparata za gašenje požara

Članak 74.

Održavanje ručnih aparata za gašenje požara obuhvaća redovni pregled, periodični pregled i kontrolno ispitivanje.

Članak 75.

Redovni pregled ručnih aparata za gašenje požara obavlja osoba zadužena za poslove zaštite od požara, najmanje jednom u svaka tri mjeseca, u prostorijama Doma.

Članak 76.

O uočenim nedostacima u redovnom pregledu osoba zadužena za poslove zaštite od požara izvješćuje ravnatelja Doma.

Redovni pregled ručnih vatrogasnih aparata u navedenim rokovima provodi se prema planu i programu koji je usklađen s važećim pravilnikom.

Članak 77.

O izvršenim redovnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata osoba zadužena za poslove zaštite od požara, vodi upisnik. Sadržaj i oblik upisnika propisuje ravnatelj.

Članak 78.

Periodični pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja pravna osoba registrirana za te poslove i koja ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje periodičnih pregleda vatrogasnih aparata.

S ovlaštenim poduzećem ili radnjom obvezno se zaključuje ugovor.

Periodični pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom godišnje i to za vatrogasne aparate koji se nalaze u prostorima Doma.

Članak 79.

Sadržaj periodičnih pregleda ručnih vatrogasnih aparata, ovisno o vrsti aparata propisan je važećim pravilnikom.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara odgovorna je da vatrogasni aparati budu pregledani i nakon pregleda označeni odgovarajućom naljepnicom na način kako je predviđeno važećim pravilnikom.

Članak 80.

O izvršenim periodičnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata vodi se upisnik.

Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi osoba zadužena za poslove zaštite od požara.

Članak 81.

Kontrolno ispitivanje ručnih vatrogasnih aparata, koji podliježu takvom ispitivanju, obavlja ovlaštena pravna osoba registrirana za te poslove koja ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje kontrolnih ispitivanja vatrogasnih aparata.

S ovlaštenom pravnom osobom iz stavka 1. ovoga članka obvezno se zaključuje ugovor.

Članak 82.

Sadržaj kontrolnog ispitivanja propisan je važećim pravilnicima.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara odgovorna je da kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata bude izvršeno i da aparati nakon ispitivanja budu označeni na način kako je propisano.

Članak 83.

Kontrolno ispitivanje svih ručnih vatrogasnih aparata, osim aparata sa CO₂ koji su stariji od 15 godina, obavlja se u rokovima od dvije godine.

O izvršenom kontrolnom ispitivanju ručnih vatrogasnih aparata iz stavka 1. ovoga članka vodi se upisnik čiji sadržaj i oblik propisuje ravnatelj Doma.

3) Ispitivanje sustava za gašenje požara

Članak 84.

Ispitivanje ispravnosti unutarnje hidrantske mreže za gašenje požara obavlja ovlaštena pravna osoba registrirana za te poslove koja ima odobrenje ministarstva unutarnjih poslova.

S ovlaštenom pravnom osobom obvezno se zaključuje ugovor o ispitivanju.

Ispitivanje ispravnosti unutarnje hidrantske mreže vrši se najmanje jednom godišnje.

2
- Ispitivanje
vat. aparata.

Članak 85.

Za vrijeme ispitivanja ispravnosti unutarnje hidrantske mreže vodi se zapisnik u koji se unose sve radnje koje se obavljaju tijekom ispitivanja i zaključak o ispravnosti unutarnje hidrantske mreže.

Zapisnik o ispitivanju potpisuje ispitivač i odgovorna osoba u pravnoj osobi registriranoj za te poslove i koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova i osoba zadužena za poslove zaštite od požara.

Članak 86.)

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara o izvršenom ispitivanju vodi upisnik u koji se upisuje kada je ispitivanje izvršeno, tko je obavio ispitivanje i što je istim utvrđeno.

Sadržaj i oblik upisnika iz stavka 1. ovoga članka propisuje ravnatelj Doma.

5). Ispitivanje sustava za dojavu požara

Članak 87.

Ispitivaje ispravnosti sustava za dojavu požara obavlja ovlaštena pravna osoba registrirana za te poslove i koja ima ovlaštenje ministarstva unutarnjih poslova.

S ovlaštenom pravnom osobom obvezno se zaključuje ugovor o ispitivanju.

Ispitivanje ispravnosti sustava za dojavu požara vrši se najmanje jednom godišnje.

Članak 88.

O ispitivanju ispravnosti sustava za dojavu požara vodi se zapisnik u koji se unose sve radnje koje se obavljaju tijekom ispitivanja i zaključak o ispravnosti sustava za dojavu požara.

Zapisnik o ispitivanju potpisuju ispitivač i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja ispitivanje te osoba zadužena za poslove zaštite od požara u Domu.

Članak 89.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara vodi upisnik u koji se upisuje kada je ispitivanje izvršeno, tko je obavio ispitivanje i što je istim utvrđeno.

Sadržaj i oblik upisnika propisuje ravnatelj Doma.

6). Ispitivanje sustava za detekciju prisutnosti zapaljivih plinova i para

Članak 90.

Ispitivanje ispravnosti sustava za detekciju prisutnosti zapaljivih plinova i para obavlja ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova.

(S ovlaštenom pravnom osobom obvezno se zaključuje ugovor o ispitivanju.)

Ispitivanje ispravnosti sustava za dojavu požara vrši se najmanje jednom godišnje.

Članak 91.

Za vrijeme ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju prisutnosti zapaljivih plinova i para vodi se zapisnik u koji se unose sve radnje koje se obavljaju tijekom ispitivanja i zaključak o ispravnosti sustava za detekciju prisutnosti zapaljivih plinova i para.

Zapisnik o ispitivanju potpisuje ispitivač i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je vršila ispitivanja i osoba zadužena za poslove zaštite od požara.

Članak 92.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara o izvršenom ispitivanju vodi zapisnik u koji se upisuje kada je ispitivanje izvršeno, tko je obavio ispitivanje i što je istim utvrđeno.

Sadržaj i oblik upisnika propisuje ravnatelj Doma.

V. OBVEZE RAVNATELJA I DRUGIH RADNIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIMJENE PROPISANIH ILI NAREĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

a) Obveze ravnatelja i osobe zadužene za poslove zaštite od požara

Članak 93.

Ravnatelj je odgovoran da se prije početka i za vrijeme obavljanja radnih zadataka provode mjere zaštite od požara i eksplozije.

Članak 94.

Ravnatelj obavlja kontrolu i nadzor glede primjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima i u prostorijama građevine za koje je zadužen.

O uočenim nedostacima sastavlja se zapisnik s prijedlogom i rokovima za njihovo otklanjanje.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara vodi brigu o potrebi postavljanja odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje požara na pojedinim radnim mjestima, kao i o njihovoj ispravnosti, redovitosti njihova pregleda i ispitivanja u propisanim vremenskim rokovima te o postavljanju uputa i oznaka za slučaj nužde.

Za nesmetan pristup vatrogasnoj opremi i sredstvima za gašenje požara odgovorna je osoba zadužena za poslove zaštite od požara.

Članak 95..

Voditelji odjela dužni su upoznati svakog radnika prije rasporeda za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka s opasnostima od požara i eksplozija te mjerama zaštite na tom radnom mjestu.

Svakog radnika nakon premještanja s jednog na drugo radno mjesto, voditelj odjela mora upoznati s opasnostima od požara i eksplozija i provođenjem odgovarajućih mjera zaštite od požara.

Ravnatelj je odgovoran da na radnim mjestima gdje postoje opasnosti za nastanak i širenje požara rade radnici koji su stručno osposobljeni za takve poslove i koji su osposobljeni iz područja zaštite od požara.

Članak 96.

Posebne dužnosti ravnatelja su:

- udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi mjere zaštite od požara,
- prekinuti rad na radnom mjestu, sredstvu rada i u radnoj okolini ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi i radne operacije izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara,
- u slučaju izravne opasnosti nastanka požara s voditeljem radionice dogovoriti otklanjanje opasnosti odnosno nedostataka, ili ako se to ne može, dogovoriti se o privremenom prekidu rada dok opasnosti postoje,
- u slučaju neizvršavanja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara pokreće stegovni postupak za utvrđivanje povrede radne dužnosti protiv radnika koji tu obvezu ne izvršava na svom radnom mjestu ili radnoj prostoriji.

b) Obveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara

ml.

Članak 97.

Dužnosti radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja, instalacije i drugih sredstava rada, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti ravnatelju,
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru,

- pri obavljanju poslova i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive i druge tvari) spriječiti njihovo prolijevanje, curenje, prosipanje i istjecanje po radnim površinama,
- brinuti se da pristup njegovu radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile posljedice,
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije,
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i prostorima Doma,
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prem oznakama upozorenja i znakovima ovješnim i nalijepljenim za njihovu upotrebu.

b) Odgovornost zbog neprimjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara

Članak 98.

Voditelji odjela odgovorni su za posljedice koje proizlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima na kojima nisu poduzete zakonom i podzakonskim aktima propisane, naređene ili priznate mjere zaštite od požara.

Za povrede obveza iz područja zaštite od požara, postupak za utvrđivanje odgovornosti i poduzimanje mjera za ravnatelja isti je kao i za radnike na pojedinim radnim mjestima u djelokrugu njegova rada.

U provođenju postupka zbog neprovođenja propisanih i naređenih mjera zaštite od požara ocjenjuje se na koji način se provode mjere zaštite od požara u radnim prostorima.

Članak 99.

Postupak za utvrđivanje povrede radne obveze, vrste lakših i težih povreda radne obveze, mjere i način izvršenja mjera utvrđuju se općim aktom Doma.

VI. DUŽNOST RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 100.

Svaki radnik koji prvi opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar dužan je ukloniti opasnost odnosno ugasiti požar, ako to može bez opasnosti za sebe ili drugu osobu. Ako radnik to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale radnike i najbližu vatrogasnu postojbu ili vatrogasnu postaju odnosno ispostavu radi početka akcije gašenja požara.

Prilikom dojave o nastalom požaru radnik treba dati sljedeće podatke:

- ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja,
- mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe,
- da li je požar u građevini ili na otvorenome prostoru,
- vrstu materijala koji gori (tekućina, drvo, plastika, tekstil i sl.)
- da li u požaru ima ozlijeđenih.

Članak 101.

Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara svaki radnik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu energiju,
- iznijeti na sigurno mjesto, ako je moguće, posude s opasnim tvarima ili zapaljivim tekućinama,
- zatvoriti dovod plina u prostor,
- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora.

Članak 102.

Osoba zadužena za zaštitu od požara, čim sazna za požar, utvrđuje koje se sve mjere moraju poduzeti glede upotrebe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanja, traženje pomoći u slučaju ozlijeđenih osoba, preuzima vođenje akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje, te druga oprema koja se može koristiti za gašenje požara.

Prilikom akcije gašenja na mjestu požara smije se nalaziti samo potreban broj radnika.

Mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vodom po predmetima i inventaru, te da se uklone materijali koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.

Članak 103.

Nakon završetka akcije gašenja požara osoba zadužena za zaštitu od požara ili ravnatelj zajedno s rukovoditeljem akcije gašenja vatrogasne postrojbe dužan je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprečavanja ponovnog požara,
- osigurati dežurstvo na mjestu požara do svitanja, ako je požar ugašen tijekom noći,
- dežurnom tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

Članak 104.

Upotreblijene vatrogasne aparate za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i spremati na određeno mjesto.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 105.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Doma.

Članak 106.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od 17.10.2001.

PREDSJEDNIK
UPRAVNO VIJEĆA

Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Doma 24.10. 2002.



RAVNATELJ